

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 63/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №13 общеразвивающего вида»,

в лице заведующей Зименковой Оксаны Валерьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской
области по пожарному надзору № 63 от «25» августа 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21
декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«05» сентября 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин

проведена плановая проверка начальником ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области
капитаном внутренней службы Мавриным Михаилом Владимировичем, инспектором ОНД и ПР
по Кимовскому району Тульской области капитаном внутренней службы Минковым Михаилом
Вячеславовичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – муниципального
казенного образовательного учреждения «Детский сад №13 общеразвивающего вида», по адресу:
Кимовский район, пос. Новольвовск, ул. Центральная, д.33

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №13 общеразвивающего вида» Зименковой
Оксаной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Предп исани я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами Кимовский район, пос. Новольвовск, ул. Центральная, д.33	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.151; Правила противопожарного режима в РФ п2	до 15.12.2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
по Кимовскому району Тульской области
капитан вн. службы Маврин М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » сентября 2016 г.



Инспектор ОНД и ПР
по Кимовскому району Тульской области
капитан вн. службы Минков М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » сентября 2016 г.



Предписание для исполнения получил(а):



Заведующий «Детский сад №13 общеразвивающего вида» Зименкова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«14» сентября 2016 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99