

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском
и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

«09» 09 2016г.
(дата)

№ 387

г. Новомосковск
(место составления)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в городе
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах
(место выдачи предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском
районах Трушкова Татьяна Михайловна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

1. Суточная проба отбирается и хранится в посуде с не плотно закрывающимися крышками (нарушен п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. Не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд: омлет и запеканка готовятся слоем 5 см (нарушен п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
3. Допущено хранение продуктов переработки молока в помещении пищеблока без соблюдения оптимальных условий хранения, установленных производителем (температура от 0 до +2 градусов), а именно: творог с массовой долей жира 9% в количестве 2,5кг., изготовитель: ООО «Производственный комбинат «Ильинское 95», МО, Щелковский р-н, д.Долгле Ледово, ул.Новая, д.20, хранился в холодильнике при температуре + 6 градусов (показания термометра, установленного в холодильной единице (нарушен п.47 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции).
- Проведен арест указанной продукции в присутствии заведующего и 2-х понятых.
4. Нарушена целостность ограждения территории (нарушен п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);
5. Теневой навес подготовительной группы не оборудован деревянным полом (полы выстланы напольной плиткой) (нарушен п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13);
6. Отсутствует механическая вентиляция в прачечной (нарушен п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);
7. Не оборудована подводка холодной и горячей проточной воды через смеситель к ванне для замачивания белья (нарушен п.9.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13);
8. В музыкально-спортивном зале деревянные полы прогнили, частично провалены (нарушен п.5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13);
9. Нуждается в замене холодильник для хранения суточных проб (устаревший, часто выходит из строя) (нарушен п.13.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13).

Предписание выдано:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению: «Детский сад №13 общеразвивающего вида» Тульская область, Кимовский район, п.Новольвовск, ул.Центральная, д.33

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

1. Восстановить целостность ограждения территории;
2. Оборудовать деревянные полы в теневом навесе подготовительной группы;
3. Оборудовать механическую вентиляцию в прачечной;
4. Обеспечить подводку холодной и горячей проточной воды через смеситель к ванне для замачивания белья;
5. Заменить полы в музыкально-спортивном зале;
6. Заменить холодильник для хранения суточных проб.

Срок исполнения: п.п. 1, 2, 3,4,5,6 – срок исполнения 01.09.2018г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 02.09.2018г. представив документы, подтверждающие выполнение предписания письменная информация
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Специалист-эксперт
(наименование должности)


(подпись)

Трушкова Т.М.
(фамилия и инициалы)

09.09.2016.
(дата)


(подпись)

Земенкова О.В.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)